

Service émetteur : Direction de la santé publique
 Courriel : ARS-PCH-17-Emailing@ars.sante.fr
 Téléphone : 05 46 68 49 00
 Télécopie : 05 46 68 49 37

**MONSIEUR LE MAIRE
 MAIRIE DE DOEUIL-SUR-LE-MIGNON
 Mairie
 17330 DOEUIL-SUR-LE-MIGNON**

LA ROCHELLE, le 15 Octobre 2020

Prélèvement : **00123314**

Date de prélèvement :	28/09/2020	Heure :	09h55	Préleveur :	QUALYSE
Unité de gestion :	A.I. VALS DE SAINTONGE (0198)				
Installation :	UDI - R. DE ST-SATURNIN-MIGRE (000080)				
Commune :	SAINT-PIERRE-D'AMILLY				
Point de surveillance :	CENTRE BOURG (0000000158)				
Localisation :	MAIRIE				
Type d'eau :	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE				
Motif de prélèvement :	CTRL SANITAIRE Pb,NI,Cu (AM 12/03)				

Analyse réalisée par :	Laboratoire d'Analyses Sèvres Atlantique - LASAT
N° analyse laboratoire :	20LH-10218-1
Type de l'analyse :	D2PCN - D2 MÉTAUX PB-CU-NI
Date de l'analyse :	28/09/2020

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Mesures de terrain					
Analyses de laboratoire					
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Cuivre	0,417 mg/L		2		1
Nickel	0,81 µg/l		20		
Plomb	<0,50 µg/l		10		

Conclusion sanitaire :
 Eau conforme aux valeurs limites de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le Directeur de la délégation départementale,


Eric MORIVAL