



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Information du public : ce document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés
suivant la date de sa réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique)

PLV : 00158789 page : 1



Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Direction déléguée Nord (16-17-79-86)

Unité de la Charente-Maritime

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle
sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.I. VALS DE SAINTONGE

Prélèvement	00158789	Commune	SAINT-SATURNIN-DU-BOIS
Unité de gestion	0198 - A.I. VALS DE SAINTONGE	Prélevé le	mercredi 08 juillet 2026 à 09h05
Installation	UDI 000080 - R. DE ST-SATURNIN-MIGRE	par	O. DANGLETERRE
Point de surveillance	0000000159 CENTRE BOURG	Motif	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	ROBINET EVIER CUISINE MAIRIE	Type d'eau	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	26,9 °C		25	Valeur hors références
pH	7,9 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,65 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,75 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17)		1701
Type de l'analyse : AESU	Code SISE de l'analyse : 00158739	Référence laboratoire : 26070705515601


Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	0,58 NFU		2	
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,2 °f			
Titre alcalimétrique complet	15,1 °f			
Titre hydrotimétrique	21,0 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	42 mg/L		250	
Sulfates	52 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	524 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO3)	14 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,28 mg/L	1		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,94 mg(C)/L		2	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00158789)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.

La Rochelle, le 17 juillet 2026

L'ingénieur du génie sanitaire, responsable de l'unité
départementale Santé-Environnement

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a loop and a vertical stroke.

Philippe VANSYNGEL