Information du public : ce document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés suivant la date de sa réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé
Direction déléguée Nord (16-17-79-86)
Unité de la Charente-Maritime

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.I. VALS DE SAINTONGE

Prélèvement	**00161642**	**Commune**	**SAINT-PIERRE-D'AMILLY**
Unité de gestion	0198 - A.I. VALS DE SAINTONGE	**Prélevé le**	**vendredi 06 novembre 2026 à 09h35**
Installation	UDI 000080 - R. DE ST-SATURNIN-MIGRE	**par**	N. RUAUD
Point de surveillance	0000000158 CENTRE BOURG	**Motif**	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	ROBINET EVIER SALLE DE PAUSE MAIRIE	**Type d'eau**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	15,7 °C		25	
pH	7,7 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,30 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,35 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) *1701*

Type de l'analyse : AESU — Code SISE de l'analyse : 00161592 — Référence laboratoire : 26110508899401

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	0,22 NFU		2	
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,2 °f			
Titre alcalimétrique complet	17,1 °f			
Titre hydrotimétrique	12,3 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	44 mg/L		250	
Sulfates	59 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	576 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO3)	11 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,23 mg/L	1		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,85 mg(C)/L		2	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00161642)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Rochelle, le 13 novembre 2026

Le responsable du pôle Interdépartemental Eau de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL